

Analyserapport nr. 20250721/014
21. juli 2025
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Køkken Agerskellet 13 Jyllinge Prøvedato: 2025-07-17 Kl. 08:42 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
Temperatur	17,3	°C				
Lugt*	Ingen lugt					
Smag*	Normal					
Farve*	Ingen					
Udseende*	Klar					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimal v. 22°C		cfu/ml	3	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Kimal v. 37°C		cfu/ml	2	20	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Coliforme bakterier		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker		cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal Pt		mg/l	3,9	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,19	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	71,2	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt O ₂		mg/l	10		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total		Fe mg/l	0,018	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Nitrit NO ₂ ⁻		mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

किन्तु

Karin Due, *Laborant*