

Analyserapport nr. 20251121/023
21. november 2025
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udskylningsprøve Prøvested: Børnehus Skovly Skovbrynet 2 Jyllinge Prøvedato: 2025-11-18 Kl. 18:31 Prøvetager: Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006
Temperatur	11,5	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	4	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1	20	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000 + MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt mg/l	3,7	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,07	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	73,9	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,011	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*