

Analyserapport nr. 20251121/022
21. november 2025
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvetype:	Straksprøve
Temperatur	17,2	°C	Provested:	Børnhus Skovby Skovbrynet 2 Jyllinge
Lugt*	Ingen lugt		Prøvedato:	2025-11-18 Kl. 12:26
Smag*	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet
Farve*	Ingen			
Udseende*	Klar			

MST Manual for
Prøvetagning ver. 6 2025

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ^{b)}	METODE	S _r	
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	2	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1	20	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	1 . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	1 . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	1 . m .	ISO 7899-2:2000 + MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	3,9	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,06	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,8	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	72,3	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂	mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,01	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

किन्तु

Karin Due, *Laborant*