

Analyserapport nr. 20240716/021
16. juli 2024
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: Hane v. slæbelift Str. Promonaden Prøvedato: 2024-07-08 Kl. 12:20 Prøvetager: Laboratoriet	MST Manual for Prøvetagning ver. 5 2021
Temperatur	16,2 °C		
Lugt*	Ingen lugt		
Farve*	Ingen		
Udseende*	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	170	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	180		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	> 200 !	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
Intestinale Enterokokker	pr.100ml	< 1	i.m.	DS/EN7899-2:2000, MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	3,3	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet		FNU	0,14	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	74,9	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	< 0,01	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Ilt	O ₂	mg/l	9,1		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kunde

Karin Spanggaard, *EH, laborant*