Jyllinge Vandværk a.m.b.a. Opfølgningsskema for prøveudtagning. Analyse af / resultat af analyse.

Analyse årstal	Boring 1. 199.934 Dato Resultat	Boring 2. 199.1335 Dato Resultat	Boring 3. 199.795 Dato Resultat	Boring 4. 199.850 Dato Resultat	Boring 5. 199.1574 Dato Resultat	Afgang VV Resultat	Udtaget hos forbrugere	Ølstykke nødforsyning
2026	19/5-26. BAM <0,010. DMS 0,070.	19/5-26. BAM <0,010. DMS 0,050.	19/5-26. BAM <0,010. DMS 0,035.			21/1-26. OK	21/1-26. U/flush. OK	10/9-26. OK
						8/4-26. OK	21/1-26. M/flush. OK	
						10/9-26. OK	16/3-26. U/flush. Overskridelse på Kimtal 37. Målt værdi: 21.	
							16/3-26. M/flush. OK	
							19/5-26. U/flush. OK	
							19/5-26. M/flush. OK	
							7/7-26. U/flush. OK	
							7/7-26. M/flush. OK	
2025	27/5-25. BAM <0,010. DMS 0,016.	27/5-25. BAM <0,010. DMS 0,056.	27/5-25. BAM <0,010. DMS 0,026.		27/5-25. BAM <0,010. DMS <0,010.	4/9-25. OK	15/1-25. U/flush. Overskridelse på turbiditet. Målt værdi: 2,1. Overskridelse på jern, total. Målt værdi: 0,27.	
							15/1-25. M/flush. OK	
							27/3-25. U/flush. OK	
							27/3-25. M/flush. OK	
							17/7-25. U/flush. OK	
							17/7-25. M/flush. OK	
							18/11-25. U/flush. OK	
							18/11-25. M/flush. OK	
							10/12-25. U/flush. OK	
							10/12-25. M/flush. OK	
2024	27/5-24. Boringskontrol: BAM <0,01. DMS 0,040	27/5-24. Boringskontrol: BAM <0,01. DMS 0,055.	27/5-24. BAM <0,010			8/1-24. OK	8/1-24. U/flush. OK	8/1-24. OK
			27/5-24. DMS 0,017			10/2-24. OK	8/1-24. M/flush. OK	

						10/7-24. Omprøve, coliforme OK	21/3-24. U/flush. OK	
						23/9-24. Ammonium = 0,06.	21/3-24. M/flush. OK	
						21/10-24. Omprøve, ammonium OK.	27/5-24. U/flush. OK	
							27/5-24. M/flush. OK	
							8/7-24. U/flush. Coliforme: >200	
							8/7-24. M/flush. Coliforme: 43	
							10/7-24. 1. omprøve, coliforme OK	
							10/7-24. 2. omprøve, coliforme OK	
							13/11-24. U/flush. OK	
							13/11-24. M/flush. OK	
2023	23/5-23. BAM 0,01	23/5-23. BAM 0,03	23/5-23. BAM 0,01		23/5-23. Boringskontrol:	5/1-23. Coliforme: 1 per 100ml	5/1-23. U/flush. Coliforme: 1 per 100ml	16/1-23. OK
	23/5-23. DMS 0,05	23/5-23. DMS 0,04	23/5-23. DMS 0,03		BAM <0,01	12/1-23. Omprøve, coliforme OK	5/1-23. M/flush. OK	
					DMS <0,01	25/9-23. OK	28/3-23. U/flush. OK	
							28/3-23. M/flush. OK	
							23/5-23. U/flush. OK	
							23/5-23. M/flush. OK	
							11/7-23. U/flush. OK	
							11/7-23. M/flush. OK	
							22/11-23. U/flush. OK	
							22/11-23. M/flush. OK	