



Vandværkets behandling af prøveresultaterne

Ved modtagelse af prøveresultaterne afkrydses modtagelsen i et oversigtsskema.

Alle resultaterne gennemgås af driftslederen på Jyllinge Vandværk og hos DVN (Dansk Vand- & Naturcenter).

Hvis der er anmærkninger til prøveresultaterne, forlægges prøveresultatet for bestyrelsen. Formanden vurderer, om der omgående skal iværksættes foranstaltninger.

Ved telefonisk henvendelse fra R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium A/S, hvilket vil ske ved faretruende bakteriologisk indhold, adviserer driftslederen formanden, eller i dennes fravær, andre fra bestyrelsen.

Hvis kontoret er lukket eller driftslederen ikke træffes, kontakter R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium A/S formanden direkte.

Alle prøveresultater arkiveres i datoorden og opdelt efter type.