

Analyserapport nr. 20230824/010
24. august 2023
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur		18,5 °C		Prøvested: Bad Rådalsvej 65	
Lugt*		Ingen lugt		Prøvedato: 2023-08-21 Kl. 10:50	
Smag*		Normal		Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE S _r
Kintal v. 22°C CFU/mL			2	200	DS/EN6222:2000, MM0005 0,15
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
Farvetal Pt mg/l		4,5	15	DS/EN7887:2012, M035 15%	
Turbiditet FNU		0,39	1	DS/EN7027:2016, M036 5%	
pH pH		7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m		58,2	250	DS/EN27888:2003 15%	
Jern, total Fe mg/l		0,035	0.2	DS225:1939 mod. 10%	
Ilt O ₂ mg/l		8,5		DS/EN ISO 17289:2014, M022 5%	

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*